

Krav ved etablering av avfallsbrønner

- Maksimal avstand fra siden av renovasjonsbilen og til senter av avfallsbrønnene er 4 meter.
- Avfallsbrønner skal etableres iht. krav til universell utforming. Det henvises videre til spesifiserte krav i bl.a. Byggteknisk forskrift (TEK10).
- Det skal etableres tilstrekkelig med snuareal i forbindelse med avfallsbrønnene slik at renovasjonsbilen kan snu etter tømning. Det skal dimensjoneres for lastebil (L) med enten vendehammer eller sporingkurve. Det henvises videre til Statens vegvesens håndbok N100 veg- og gateutforming eller gjeldende Felles kommunal vegnorm for den aktuelle kommunen.
- Det skal foretas kabelpåvisning av grunn.
- Området der renovasjonsbilen skal stå under tømning og området der avfallsbrønner skal etableres skal være tilnærmet plant og uten nivåforskjell. ROAF tillater et stigningsforhold på maksimalt 1:20 m (5%).
- Det skal være minimum 1,5 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner som støttemurer, gjerder o.l.
- Det skal være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til fasade og parkerte biler.
- Avfallsbrønner skal ikke etableres slik at renovasjonsbilen må løfte over fortau eller gangvei.
- Avfallsbrønner skal ikke etableres slik at renovasjonsbilen må stå på fortau eller gangvei under tømning.
- Det skal være lett tilgjengelig oppstillingsplass for renovasjonsbilen ved avfallsbrønnene.
- Det eksisterer egne krav til brannvern og avstand fra avfallsbrønner til fasade. Lokale brannvernmyndigheter må kontaktes for avklaring rundt krav. Forsikringsaktører vil kunne stille andre krav enn brannvernmyndigheter.
- Det må være minimum 0,5 meter avstand mellom avfallsbrønnene for å sikre at man kan rydde snø rundt enhetene.
- Dersom avfallsbrønnene skal plasseres i to rader, må det maksimalt være 0,5 meter mellom avfallsbrønnene.
- Ved plassering i to rader skal avfallsbrønnene plasseres slik at det er tilstrekkelig areal for manøvrering med rullestol.
- Det skal ikke være hindringer mellom renovasjonsbilen og avfallsbrønnene.
- Det skal ikke være hindringer over avfallsbrønnene, som greiner, lystråder, lyktestolper e.l.
- Avfallsbrønnene og området rundt må holdes fritt for snø og is vinterstid.
- Avfallsbrønnen for mat- og restavfall inkl. plastemballasje skal ha innkastbegrensning i form av trommelinnkast.
- Avfallsbrønnen for papp, papir og kartong skal ha innkastbegrensning i form av en innkastslisse.

Tilleggskrav ved etablering av avfallsbrønner type undergrunn (fullt nedgravde avfallsbrønner):

- Det skal være minimum 1 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner som støttemurer, gjerder o.l.
- Det skal være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til fasade og parkerte biler. Dette målt fra innercontainer og ikke nedkastårnet.
- Avfallsbrønner type undergrunn skal plasseres slik at man unngår avrenning til enhetene fra terrenget rundt.
- Det skal sørges for tilstrekkelig drenering rundt enhetene.
- Dersom det skal etableres avfallsbrønner av typen undergrunn i flere rader, må det være minimum 900mm fri avstand mellom innkastsøylene.

Siste versjon: 13.11.2017